

Исх. № 9-42/ИП от 07.05.2019 г.

### Информационное письмо

Компания ООО «К-ФЛЕКС» сообщает Вам о том, что согласно ТУ 5768-001-75828277 «Изделия теплоизоляционные из вспененного каучука «K-FLEX» размеры рулона толщиной 13 мм должны по толщине и ширине соответствовать следующим размерам:

| Толщина, мм          |                       | Ширина, мм           |                       |
|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Номинальное значение | Допустимые отклонения | Номинальное значение | Допустимые отклонения |
| 1                    | 2                     | 3                    | 4                     |
| 13                   | +1,5                  | 1000                 | ±2,0%                 |
|                      | -1,0                  | 1500                 |                       |

С уважением,  
Технический специалист  
ООО "К-ФЛЕКС"



Е.И. Куликова