

г. Москва

22.01.2019

Исх. № 5

Информационное письмо

О новых параметрах эксплуатации
стальных коллекторов с клапанами
Uponor Vario S (ранее
наименование Smart S)

Уважаемые партнеры,

После длительных лабораторных испытаний стальных коллекторов с клапанами Uponor Vario S (ранее наименование Smart S) арт. 1088045-...55, 1088868-...71 настоящим информационным письмом компания Упонор подтверждает новые параметры эксплуатации изделий в системах отопления: **Максимальная рабочая температура 90°C, Максимальное рабочее давление 10 бар.** Все ранее проданные и установленные коллектора с указанными артикулами также могут эксплуатироваться при новых рабочих параметрах.

При возникновении технических вопросов пожалуйста обращайтесь в службу Технической поддержки АО "Упонор Рус" по тел. 8 800 700 6982.

С уважением,
Жарков Т.Н.
Руководитель отдела
"Продукт-менеджмента и проектирования"



Упонор Рус, АО

Москва

127273,
ул. Отрадная,
д.2Б стр.9
7 (495) 785 69 82

С-Петербург

199026,
В.О., ул. Детская,
д. 5А
7 (812) 327 56 88

Екатеринбург

620137,
ул. Блюхера,
д.50, офис 608
7 (912) 600 79 96

Краснодар

350002,
ул. Дмитриевская
дамба, д.5 оф. 302
7 (988) 240 89 98

Самара

443086,
ул. Ерошевского,
д.3, офис 500А
7 (916) 216 48 17