



МЧС России

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)

ИНН 5001000242 КПП 500101001 ОКПО 08578307 ОКОНХ 95120
мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52
E-mail: vniipo@mail.ru
http:www.vniipo.ru

Банковские реквизиты:
Получатель: УФК по Московской области (Отделение по городскому округу
Балашиха УФК по МО) (ФГУ ВНИИПО МЧС РФ)
Банк получателя: Отд. 1 Московского ГТУ Банка г. Москва 705
Р/с 405 038 109 0000 100 9012 Л/с 03481506320
БИК 044583001 ИНН 5001000242 КПП 500101001

10.05.2011 № 15-1-05-1051
на № 88 от 21.04.2011

Директору

ООО «Специальные Инженерные Системы»»

О подтверждении соответствия

Л.В. Бажановой

Проектируемый проезд 5274, стр. 7,
г. Мытищи, Московская обл., 141008
Тел.: (495) 780-70-15

В ответ на Ваш запрос сообщаю, что не требуется обязательного подтверждения соответствия требованиям Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для системы контроля протечки воды «Нептун», код ОКП 34 2800, выпускаемой ООО «Специальные Инженерные Системы» по ТУ 3428-751-68134775-2001 в составе:

Компоненты системы	Номер ТУ производитель
Контроллер СКПВ	ТУ 3428-751-68134775-2011 Производство ООО «СИС»
Датчик контроля протечки воды SW	ТУ 3428-751-68134775-2011 Производство ООО «СИС»
Кран шаровой с электроприводом марки НС	ТУ 3742-117-33006874-2007 Производство ООО «Специальные системы и технологии»

так как в указанном Техническом регламенте требования к продукции, учитывая специфику их последующего применения, не установлены.

Ответственность за правильность представленной в запросе информации несет ООО «Специальные Инженерные системы».

Срок действия данного письма - до 05.05.2012 или до внесения изменений в Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части, касающейся указанной продукции.

Заместитель начальника

В.Н. Парамонов
тел. (495) 521 27 65



В.В. Яшин