



**МЧС РОССИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99  
E-mail: [vniipo@mail.ru](mailto:vniipo@mail.ru); <http://www.vniipo.ru>

26.03.2013 № 15-1-06-469  
На № И-137 от 21.03.2013

Директору  
ООО «Специальные  
Инженерные Системы»  
Л.В. Бажановой

О подтверждении соответствия продукции

Проектируемый проезд 5274, стр. 7,  
г. Мытищи Московской обл., 141008  
Тел. (495) 780-70-15



На Ваш запрос сообщаю, что краны с электроприводом Neptun Bugatti Pro, код ОКП 37 4220, выпускаемые ООО «Специальные Инженерные Системы» по ТУ 3742-748-68134775-2013, не требуют обязательного подтверждения соответствия требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», так как в указанном регламенте требования к ним не установлены.

Ответственность за правильность представленной в запросе информации несет ООО «Специальные Инженерные Системы».

Срок данного письма до 01.04.2014 г.

Заместитель начальника



А.В. Матюшин