



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

26.03.2013 № 15-1-06-469
На № И-137 от 21.03.2013

Директору
ООО «Специальные
Инженерные Системы»
Л.В. Бажановой

О подтверждении соответствия продукции

Проектируемый проезд 5274, стр. 7,
г. Мытищи Московской обл., 141008
Тел. (495) 780-70-15

На Ваш запрос сообщаю, что краны с электроприводом Neptun Bugatti Pro, код ОКП 37 4220, выпускаемые ООО «Специальные Инженерные Системы» по ТУ 3742-748-68134775-2013, не требуют обязательного подтверждения соответствия требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», так как в указанном регламенте требования к ним не установлены.

Ответственность за правильность представленной в запросе информации несет ООО «Специальные Инженерные Системы».

Срок данного письма до 01.04.2014 г.

Заместитель начальника



А.В. Матюшин