МОЭК открытое акционерное общество
МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ФИЛИАЛ № 7 "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ"

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА

10.07.2008 № 97/07-2016/8

на № _____ от _____

Заместителю генерального директора по развитию ООО «Броен» В.О.Силину

О технических испытаниях

© КОМФОРТ

Уважаемый Виталий Олегович!

В ноябре 2007г. на ЦТП №07-08-031 Нахимовский проспект, д. 17, к.2, стр.1 для проведения технического испытания установлено оборудование «Клориус», Фирмы «Броен» в качестве регулирования температуры горячего водоснабжения на жилые дома. За время испытания установленное оборудование: клапан регулирующий, электропривод, контроллер отработали без нареканий и замечаний к работе.

Данное оборудование может быть рекомендовано для решения вопросов локальной автоматики (одноконтурного регулирования) в областях теплоснабжения, кондиционирования и вентиляции.

М.Я.Малиничев

Сизинцев
310 15 11

Россия, 117303, г. Москва, ул. Болотниковская, д. 23а, тел. 317-4529, факс. 317-4561; Электронная почта: info@oaomoek.ru; Вебсайт: www.oaomoek.ru