



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (~~несоответствии~~) продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № **77.01.16.П.017065.11.11** Дата **21. 11. 2011 г.**

На основании заявления (№, дата) **19282** **17.11.2011**

Организация-изготовитель

"Danfoss A/S"

Адрес: Nordborg, DK-6430, Denmark (Дания) Заводы фирмы-изготовителя по приложению.

Импортер (поставщик), получатель

"Danfoss A/S"

Адрес: Nordborg, DK-6430, Denmark (Дания)

Наименование продукции:

Теплообменники пластинчатые торговой марки "Danfoss", серии: XB, XG

Продукция изготовлена в соответствии с:

Декларация о соответствии, Сертификат качества.

Перечень документов, представленных на экспертизу:

декларация о соответствии, сертификат качества, доверенности, протокол испытаний.

Характеристика, ингредиентный состав продукции

сталь

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

протокол ИЛЦ материалов, производств и товаров для детей при ИЦЗД РАМН (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.140) № 1111-001644 ДА от 17.11.2011 г.

№ 020139

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)
см. приложение

Фактическое значение

Гигиенический норматив

Область применения:
хозяйственно-питьевое водоснабжение (горячее водоснабжение)

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
В соответствии с инструкцией производителя.

Информация, наносимая на этикетку:
Наименование товара, страна, фирма-производитель, назначение, основные свойства, правила пользования, выполненные на русском языке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Теплообменники пластинчатые торговой марки "Danfoss", серии: XB, XG

соответствует ~~не соответствует~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей ~~исключения с оборота продукции~~ подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам


Главный врач
(заместитель главного врача)



Иваненко А.В.
Сейфутдинов С.Г.

Заведующий отделом
организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг

Гордеева Т.И. о.



Эксперт (эксперты)

Митянина Т. В.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ **77.01.16.П.017065.11.11** Дата **21. 11. 2011 г.**

Изготовитель: "Danfoss A/S"
Адрес: Nordborg, DK-6430, Denmark (Дания) Заводы фирмы-изготовителя: 1. "Danfoss Trata d.o.o." адрес: PE Kamnik, Korenova cesta 2, SI- 1240 Kamnik, Slovenia; 2. "Danfoss Poland Sp. z o.o." адрес: ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland; 3. "Danfoss District Heating SRL" ("Schmidt-Bretten Technology SRL") адрес: 208 Oltenitei street, Popesti-Leordeni, Ilfov Country, 077160, Romania; 4. "Danfoss Plate Heat Exchanger (Hangzhou) Co., Ltd." адрес: NO.60, 21st Avenue, Economic & Technological Development area, Hangzhou, Zhejiang, 310018, China; 5. "Tranter International AB" адрес: Regementsgatan 32, S-462 28 Vanersborg, Sweden; 6. "Gemina Termix A/S" адрес: Navervej 15-17, DK-7451 Sunds, Denmark

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах балл	0	2
Цветность градус	без изменений	не более 20 градусов
Перманганатная окисляемость мг/л	2,7	5,0
Мутность единицы	менее 0,5	не более 2,6 мутности по формазину
Наличие осадка	отсутствует	отсутствие
pH единицы pH	6,8	6-9
Железо мг/л	0,11	0,3
Хром мг/л	0,01	0,05
Никель мг/л	0,01	0,1
Медь мг/л	менее 0,01	1,0
Кадмий мг/л	менее 0,0005	0,001
Свинец мг/л	менее 0,001	0,03
Цинк мг/л	менее 0,1	5,0
Марганец мг/л	менее 0,05	0,1
Алюминий мг/л	менее 0,01	0,5
Кремний мг/л	менее 0,1	10,0
Молибден мг/л	менее 0,01	0,25



Главный врач
(заместитель главного врача)



Иваненко А.В.

Заведующий отделом
организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг

Гордеева Т.И.

Эксперт (эксперты)

Митянина Т. В.